

| Auskunftserteilung | | |
|---|--|---|
| GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg | Verg. Nr. | Datum |
| | GMH VOB ÖA 032-20 IE | 15.09.2020 |
| Abteilung: Einkauf | Fax: 040 - 427 310 143 | |
| | Mail: einkauf@gmh.hamburg.de | |
| Maßnahme: | | |
| Lange Streifen 51 | | |
| Fragen & Antworten für: | | Ggf. Los (bei losweisen Ausschreibungen) |
| Öffentliche Ausschreibung | | Elektro |

Hinweis:
Die Auskunftserteilung wird Vertragsbestandteil.

| Nr. | | Datum |
|----------|--|-------------------|
| 1 | Frage: In Position 1.11.2.5 betrifft die Sachverständigen-Prüfung der Anlagen: - Sicherheitsbeleuchtung - RWA Anlage - Hausalarm - ELA Soll hier nur die Begleitung und die Beistellung der Unterlagen kalkuliert werden oder auch mit Stellung des Sachverständigen? | 11.09.2020 |
| 1 | Antwort: Es wird lediglich die Begleitung und Beistellung der Unterlagen für die Sachverständigen- abnahmen benötigt. <u>Hinweis:</u> Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird mit der in der „Auskunftserteilung“ Stand 15.09.2020 angegebenen Antwort gewertet und gilt als geschuldet. | 15.09.2020 |