

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	<b>GMH VOB OV 055-21 CR</b>	<b>06.10.2021</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Schwarzenbergstraße 50	Trockenbau	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 30.09.2021**

Zu Titel 2 Selbsttragendes Raumsystem:

Weder ein Cubo noch ein Rigiraum können hier zum Einsatz kommen. Ein Cubo kann mit max. 18° Schräge ausgeführt werden und würde erfordern, dass das Dach darüber ebenfalls F90 aufweist.

Auch ein Rigiraum kann nicht schräg ausgeführt werden, ebenfalls soll die Spannweite 5 Meter nicht überschreiten. Außerdem können die tragenden Montagewände mit Brandschutzanforderungen nicht als Installationswände ausgeführt werden.

Wir bitten um Klarstellung, was und wie ausgeführt werden soll.

**Antwort vom 06.10.2021**

Gemäß Brandschutzkonzept ist nur das Treppenhaus im 2.OG inkl. Rauchabzugsschacht in „feuerbeständig“ herzustellen (im beigefügten Plan grün umrandet). Für diese Anforderungen gibt es Systeme (kein CUBO und kein Rigiraum), welche diese Kriterien erfüllen, z.B. COCOON oder gleichwertig.

Darüber hinaus ist gem. Brandschutzanforderungen nur der Flur als Fluchttunnel in „feuerhemmend“ auszuführen, z.B. wie angemerkt in einem CUBO-System. Die blaue Umrandung entspricht der bauphysikalischen luftdichten Ebene, welche zu berücksichtigen ist. Die beidseitig anliegenden Sanitär-Bereiche inkl. Installationswänden müssen nicht in dieser Konstruktionsart hergestellt werden und unterliegen keinen Brandschutzanforderungen, sind jedoch in gewählter Ausführung mit anzubieten und in der genannten Position mit einzupreisen.

Die Dateien (**1819\_AR\_5\_D-010\_2.OG Dachstuhl.pdf** und **Auszug BSK.pdf**) werden mit der Beantwortung der Frage vom 05.10.2021 als Anlagen in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage vom 05.10.2021 gewertet und gilt als geschuldet.