

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 010-22 CR	21.01.2022
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Bundesstraße 57 NAG	Dachabdichtung	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 20.01.2022

Sie schreiben hier das Produkt "Foamglas / Skyppearls 38" aus, welches als "Umkehrdämmung" senkrecht aufgebracht werden soll. Dies ist im Detail auch so gezeichnet.

Nach Rücksprache mit dem Hersteller ist es so, dass dieses Produkt nicht hergestellt wird und somit nirgends für den deutschen Markt bezogen werden kann.

Es gibt auch keine Zulassung hierfür.

Bitte prüfen sie Ihre Anforderungen und ändern das Detail oder sagen uns bitte, wie damit umgegangen werden soll?

Antwort vom 21.01.2022

Unter Pos. 1.4.30 ist das Produkt als Sondermaß ausgeschrieben und vom Hersteller als Sondermaß abzufragen und zu kalkulieren oder entsprechend gleichwertig anzubieten.

Eine Zulassung ist nicht erforderlich.

Es erfolgt keine Änderung zum LV-Text.