

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 003-22 LG	21.01.2022
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Sedanstraße 16-18	Gebäudeautomation	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 14.01.2022

In diversen Vortexten (z.B. LV-S. 25) wird Bezug auf die „Bau- und Ausführungsbeschreibung“ genommen. Ich bitte um Übermittlung dieser und des GA-Lastenheftes, da dieses den Unterlagen nicht beilag.

Antwort vom 18.01.2022

Die Datei (GMH_GA-Lastenheft_komplett_inkl-Seitenzahl.pdf) wird aufgrund der Dateigröße unter <https://sbhcloud.hamburg.de/index.php/s/qF2GjmkNj3L6Fjw> zum Download zur Verfügung gestellt.

Frage 2 vom 13.01.2022

Zur Pos. 1.3.140 Aufschaltung und Anschluss Ventil-Stellantrieb für Heizkreisverteiler:
In der Position fehlt die Beschreibung/Aufschlüsselung der anzubietenden Leistung.
Welche Arbeit/Leistung soll hier im Einzelnen bewertet werden?

Antwort vom 21.01.2022

Es ist das beidseitige Anklemmen und Verbinden der Leitung des Motors mit der Leitung der GA sowie das notwendige Zubehör (Abzweigdose, Klemmen...) zu bewerten.

Frage 3 vom 13.01.2022

Zur Pos. 1.3.150 Energie-Regel-Durchflussregelkugelhahn:
Für welche Durchflussmenge sollen die Ventile angeboten werden?
Je nach Durchfluss ändert sich der Ventiltyp und somit der Preis.

Antwort vom 21.01.2022

Bitte berücksichtigen Sie folgendes: bis zu 4,8 l/s / 17,28m³/h.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.