

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB ÖA 042-22 SW	10.05.2022
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Von-Melle-Park 3	Tischler Innentüren	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 04.05.2022**

Es sollen Türblätter in Oberfläche 3: Echtholz furnier Wenge angeboten werden. Wenge gibt es nicht zertifiziert, weder FSC noch PEFC. Wie soll hier verfahren werden?

**Antwort vom 05.05.2022**

Gemäß den Vergabeunterlagen VV-Bau Anlage 6-030 unter Punkt 2.3, ist die Verwendung von zertifiziertem Holz vorgeschrieben, als Alternative kann ein Echtholz furnier in Nussbaum angeboten werden.

**Frage 2 vom 06.05.2022**

Leider gibt es auch Echtholz furnier in Nussbaum nicht als zertifiziertes Holz.

**Antwort vom 10.05.2022**

Gem. § 3b HmbVgG i. V. m. Ziffer 6.9.3 VV-Bau ist ausschließlich Holz, welches FSC („Forest Stewardship Council“), PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes „) oder gleichwertig zertifiziert ist, zu verwenden.