

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH UVO ÖA 010-22 DK	28.07.2022
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Baererstraße 81	Kampfmittelsondierung	

**Hinweis:**  
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 23.07.2022**

Bitte stellen Sie noch das Schichtenverzeichnis bzw. Baugrundgutachten sowie der Karte der Luftbildauswertung (GEKV-Auszug) zur Verfügung.  
Diese Unterlagen sind in der Ausschreibung nicht enthalten, jedoch essentiell.

**Antwort vom 28.07.2022**

Eine Luftbildauswertung ist nach unserem Kenntnisstand für diesen Bereich nicht erfolgt.  
Ergänzend werden das Baugrundgutachten sowie die Luftbildauswertung anderer Bereiche mit der Beantwortung der Frage vom 28.07.2022 als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

**Frage 2 vom 23.07.2022**

Gibt es Einschränkungen zur lichten Höhe?

**Antwort vom 28.07.2022**

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Beschränkungen.

**Frage 3 vom 23.07.2022**

Gibt es Zufahrtsbeschränkungen?

**Antwort vom 28.07.2022**

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Beschränkungen.

**Frage 4 vom 23.07.2022**

Herrscht im Sondierfeld Medienfreiheit bzgl. Ver- und Entsorgungsleitungen?

**Antwort vom 28.07.2022**

Es gilt Medienfreiheit für Trinkwasser, Gas, Strom und Fernmeldetechnik für den Baugrubenbereich.

Die Entsorgungsleitungen SW und RW sind in Betrieb, weil darüber auch andere Gebäude des Schulstandortes entwässert werden.