

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 008-23 LG	12.01.2023
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Sedanstraße 16-18	Schlosser II	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

ACHTUNG: geänderte Termine
Einreichfrist neu – 31.01.2023 um 10:00 Uhr
Bindefrist neu – 03.04.2023

Frage 1 vom 21.12.2022

Zur Pos. 01.20 Stahltreppe m. Podest / 4 Stg 15,75/31,5 cm / OG7:

Gibt es für diese Treppe eine Zeichnung bzw. wofür ist die Stahlblechwanne vorgesehen?

In dem Plan „Grundriss, MIN-A-300_ARC-BX-07-1721“ ist die Treppe nicht zu finden.

Antwort vom 03.01.2023

Es gibt keine Detailzeichnung für die Treppe mit Podest.

Die Treppe befindet sich im Bauteil B auf dem Flachdach (Ebene 7) in Achse 18'/L'-K' (siehe auch 220905_Sammelmappe BTB_Grundrisse M100).

Die Wanne dient als Lagesicherung und Lastverteilung der Treppenanlage, da diese nur auf dem Dachaufbau aufgelegt wird.

Korrekturzyklus vom 12.01.2023

Mit dem Korrekturzyklus vom 12.01.2023 wurde die Einreichfrist verlängert.

Diese endet nunmehr am **31.01.2023 um 10:00 Uhr**. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 03.04.2023.

Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.

Hinweis:

Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot eingereicht haben, müssen Sie den Bearbeitungspunkt „Angebot einreichen“ **zwingend** erneut vollziehen, da Ihr Angebot anderenfalls als nicht eingereicht gilt und somit nicht gewertet werden darf.

Ihre eingegebenen Daten und Preise sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.