

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 173-23 LG	20.11.2023
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Rönneburger Straße 50	Rohbau	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

ACHTUNG: geänderte Termine
Einreichfrist neu – 05.12.2023 um 10:00 Uhr
Bindefrist neu – 05.02.2024

Frage 1 vom 02.11.2023

Können Sie uns bitte die Positionspläne mit Statik zur Verfügung stellen?

Antwort vom 10.11.2023

Die Statik-Unterlagen (Positionspläne) werden Ihnen mittels eines zip-Ordners (20230324_Planungsstand V2.zip) mit der Beantwortung der Frage als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Frage 2 vom 02.11.2023

Zu Pos. 5.33: Wir bitten um Angabe eines Fabrikats.

Antwort vom 10.11.2023

Aufgrund der geforderten produktneutralen Ausschreibung wurde hier kein Fabrikat angegeben.

Frage 3 vom 09.11.2023

In dem uns zur Verfügung gestellten Leistungsverzeichnis wird an mehreren Stellen auf ein Bodengutachten verwiesen (u. a. auf Seite 7 und Seite 24). Dieses liegt den Ausschreibungsunterlagen allerdings nicht bei. Wir bitten um Nachreichung des Bodengutachtens.

Antwort vom 10.11.2023

Das Bodengutachten (ROE_Bodengutachten_Kuhrau_211207.pdf) wird Ihnen mit der Beantwortung der Frage als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Frage 4 vom 02.11.2023

Zu Pos. 4.50: Wo soll dieser eingebaut werden. Hierfür wird ein Detail und eine Vorgabe der Dimensionierung benötigt.

Zu Pos. 5.16: Wo sollen die 5.140,30 m Putzabschlusschiene eingebaut werden? Wir bitten um ein Detail bzw. Prüfung der Menge.

Zu Pos. 5.32: Was soll hier als Zulage kalkuliert werden? Worauf wird denn ansonsten das Vormauerwerk gegründet?

Antwort vom 15.11.2023

Zeitgleich mit der Beantwortung der Frage wird über den Bieterassistenten ein neues LV in Form einer PDF und einer GAEB-Datei zur Verfügung gestellt.

Folgende Änderungen wurden am Leistungsverzeichnis vorgenommen:

- Die Pos. 01.04.50 ist gem. der übermittelten Angaben entfallen. Dementsprechend verschieben sich die nachfolgenden Positionen um eine Nummer.
- Die Pos. 01.05.12, Pos. 01.05.13 und Pos. 01.05.16 hatten einen Mengenfehler, der korrigiert wurde.
- Bei der Pos. 01.05.29 wurde der Positionsbezug korrigiert.
- Die Pos. 01.05.32 wurde als normale Position gekennzeichnet und ist dementsprechend keine Zulage mehr.

Aufgrund der Aktualisierung des LV's wurde die Einreichfrist verlängert und endet nunmehr am **05.12.2023 um 10:00 Uhr**. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 05.02.2024.

Hinweis:

Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot abgegeben haben, müssen Sie das Leistungsverzeichnis unter dem Punkt „Produkte/Leistungen“ auf Grundlage der aktualisierten Fassung des LV's erneut bepreisen.

Zudem muss der letzte Bearbeitungspunkt "Angebot einreichen" erneut vollzogen werden. Ihre eingegebenen Daten in den Formularen des Bearbeitungspunktes „Vertragsbedingungen/Formulare“ sowie etwaige eigene Anlagen sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Frage 5 vom 16.11.2023

Bitte nennen Sie uns die Schichtdicke der Pos. 02.00.0003.

Antwort vom 20.11.2023

Die Schichtdicke des Asphalts ist bis ca. 10 cm zu kalkulieren.

Frage 6 vom 16.11.2023

Die Positionsbeschreibung der Pos 02.00.0006 ist mehr als unzureichend. Bitte konkretisieren Sie die anzubietenden Leistungen.

Statische Bemessungen bzw. die Aufnahme des Ist-Zustandes sind Planungsleistungen, welche im Vorfeld zu erledigen sind.

Wir bitten um Übergabe dementsprechender Unterlagen, um die Positionen kalkulieren zu können.

Antwort vom 20.11.2023

Die zu ertüchtigende Wand ist eine Spundwand mit ca. 1,5 m Höhe im Mittel. Die Wand steht in Abhängigkeit mit den Baufahrzeugen und deren Lasten. Dementsprechend ist vor Ort zu prüfen,

ob eine zusätzliche Abfangung/Aussteifung der Wand während der Bauzeit nötig ist und diese ist einzukalkulieren.

Frage 7 vom 13.11.2023

Mit der Beantwortung der Bieterkommunikation vom 10.11.2023 weisen Sie für die Pos. 5.33 auf die Produktneutralität der Ausschreibung hin. Um diese Position plausibel kalkulieren zu können, würden wir daher auf die Verblendstatik zurückgreifen. Können Sie uns diese bitte ebenfalls zur Verfügung stellen?

Antwort vom 20.11.2023

Die Verblendstatik ist vom ausführenden Gewerk zu erstellen und ist somit Bestandteil der Ausschreibung. Die Erstellung der Verblendstatik ist mit in die Position 05.22 (Verblender) aufzunehmen und in den EP einzukalkulieren.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.