

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB ÖA 017-23 JS	17.11.2023
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Elfenwiese 3	Anlagenbau Schwimmbadtechnik	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 15.11.2023

In der Ausschreibung auf Seite 40 wird ein Kompressor angefragt.
Die grundlegenden Angaben für die Auslegung eines Kompressors fehlen komplett:

- Luftbedarf
- Dauer der Anwendung (sporadisch oder permanent)
- Qualität der Druckluft nach ISO 8573-1:2010:
- Behälter-Inhalt.

Antwort vom 16.11.2023

Der Luft-Kompressor Pos. 4.1.10 ist Teil der Regel- und Steuerungstechnik für die Ultrafiltrationsanlage und versorgt die Stellantriebe mit Druckluft. Die Luftmengen und Qualität richten sich nach den Vorgaben des Herstellers für die Ultrafiltrationsanlage, das kann von Hersteller zu Hersteller variieren, daher wurde hier keine spezifischen Vorgaben gemacht. Weitere Anwendungen für den Kompressor gibt es nicht.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.