

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 146-23 JS	17.11.2023
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Allermöher Deich 36	Elektro	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 16.11.2023

Wir bitten um weitere Informationen zu der Pos. 01.00.01.4 (Montagegestell je Platte), da diese Position ungenau ausgeschrieben ist.
Welche Befestigungsart soll angeboten werden?

Antwort vom 17.11.2023

Da es sich um ein Pfannendach handelt, ist eine anteilige Pfannendach-Montage zu kalkulieren.

Diese beinhaltet:

- Aluprofil 40x40 mm
- verstellbare Dachhaken Edelstahl A2
- Tellerkopfschrauben 8x80 A2
- Hammerkopfschraube M10x25 & Sperrzahnmutter M10 Edelstahl A2
- anteilig Endklemme inkl. Verschraubung
- anteilig Mittelklemme inkl. Verschraubung

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.