

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 174-23 IE	20.11.2023
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Rönneburger Straße 50	Holz-Fenster und Metall-Außentüren	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 17.11.2023

Ist es möglich die Holz-Alu-Fenster in IV78 anzubieten?
Ausgeschrieben ist eine Bautiefe von 88 mm. Es wird mit IV78 ein Uw-Wert von 0,87 W/m²K erreicht, also schon deutlich besser als der ausgeschriebene Wert von 1,0 W/m²K.

Antwort vom 20.11.2023

Nein, es müssen die ausgeschriebenen Fenster sein, um eine Vergleichbarkeit der Angebote zu gewährleisten.

Wir verweisen diesbezüglich auf:

218/2023 Auftragsbekanntmachung:

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe: Varianten: Nicht zulässig

VV-Bau Anlage 6-020 Anlage zur Information zur Ausschreibung:

7. Nebenangebote sind: nicht zugelassen

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.