

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	<b>GMH VOB OV 175-23 CR</b>	<b>06.12.2023</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Rönneburger Straße 50	Tischler Innenausbau	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 16.11.2023**

Sie geben in den LV Positionen unterschiedliche Schallschutzangaben an ( zB. in Pos. 06.03.11 ).  
Einmal  $R_{w,P}$  ( =Laborwert ) und dann  $R'_{w}$  ( =eingebauter Zustand ).  
Welchen Schallschutz sollen die Elemente erreichen -  $R_{w,P}$  oder  $R'_{w}$ ?  
Bzw. Ist der Schallschutz  $R_w$  anstatt  $R'_{w}$  gemeint?

**Antwort vom 20.11.2023**

Der Schallschutz soll gemäß Türliste und Positionsplänen ausgeführt werden. Dort ist der Schallschutz  $R_w$ -Wert beschrieben.

**Frage 2 vom 04.12.2023**

Können Sie uns bitte folgende Pläne, welche im LV genannt sind, zur Verfügung stellen:  
646\_R OE\_5 00\_ A RC UE\_ 1 12  
646\_R OE\_ 5 00\_ ARC DE\_ 1 11

**Antwort vom 06.12.2023**

Die Pläne (646\_ROE\_500\_ARC\_UE\_111 Blendschutz\_Sonnenschutz.pdf und 646\_ROE\_500\_ARC\_UE\_112 Tischler.pdf) werden mit der Beantwortung der Frage vom 04.12.2023 als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Nachsicht.