

| Auskunftserteilung | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe | Vergabenummer | Datum |
| | GMH VOB OV 175-23 CR | 20.11.2023 |
| Maßnahme: | Fragen & Antworten für: | |
| Rönneburger Straße 50 | Tischler Innenausbau | |

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 16.11.2023

Sie geben in den LV Positionen unterschiedliche Schallschutzangaben an (zB. in Pos. 06.03.11).
Einmal $R_{w,P}$ (=Laborwert) und dann R'_{w} (=eingebauter Zustand).
Welchen Schallschutz sollen die Elemente erreichen - $R_{w,P}$ oder R'_{w} ?
Bzw. Ist der Schallschutz R_w anstatt R'_{w} gemeint?

Antwort vom 20.11.2023

Der Schallschutz soll gemäß Türliste und Positionsplänen ausgeführt werden. Dort ist der Schallschutz R_w -Wert beschrieben.