

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	<b>GMH VOB OV 181-23 MM</b>	<b>24.11.2023</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Rönneburger Straße 50	Maler und Lackierer	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 17.11.2023**

Frage zu Pos: 10.34.11 Wandbeschichtung, Anstrich ähnlich RAL 6006 25%. In der Ausschreibung ist nicht ersichtlich, auf was sich die 25% beziehen. Eine RAL Ton Angabe mit 25% gibt es so nicht. Das gleiche in der Pos: 10.34.12 mit dem RAL Ton 6006 60%.

**Antwort vom 24.11.2023**

Mit der Farbangabe "ähnlich RAL 6006 - 25%" und vergleichbaren Beschreibungen für Wandbeschichtungen ist folgendes gemeint:

Aufgrund der geforderten Produktneutralität haben wir nicht auf die Farbkarte eines Wandfarbherstellers zurückgegriffen, sondern die produktneutrale RAL-Karte herangezogen. In diesem Fall entspricht RAL 6006 in etwa dem Farbton des Bodenbelags und der Deckenbekleidungen. Der dunkle Wandbereich "ähnlich RAL 6006 - 60%" soll denselben Farbton, aber etwas heller (60% Vollton + 40% Weiß) bekommen, der helle Wandbereich "ähnlich RAL 6006 - 25%" abermals denselben Ton, aber deutlich heller (25% Vollton + 75% Weiß).

Wichtig ist der hergestellte Farbton; der Weg dahin (Vollton dunkel mit verschiedenen Weiß-Beimischungen oder abgestimmte Farbtöne aus der Farbkarte eines Herstellers) ist dem Bieter überlassen.