

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 009-24 MM	08.02.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Ohrnsweg 52	Innenputz	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 08.02.2024

In der Positionsüberschrift für die folgenden Positionen: 02.01.0180.; 02.02.0150.; 02.03.0150.; 03.01.0170., ist ein zweilagiges Putzsystem mit gefilzter Oberfläche ausgeschrieben. Jedoch steht in der Positionsbeschreibung eine geglättete Oberfläche. Welche Oberfläche soll von uns kalkuliert werden?

Antwort vom 08.02.2024

Für die angegebenen Positionen ist ein gefilterter Kalkzementputz zu kalkulieren.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage vom 08.02.2024 gewertet und gilt als geschuldet.