

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 037-24 CR	12.02.2024
Maßnahme: Stübenhofer Weg 20a	Fragen & Antworten für: Holz-Fenster und Sonnenschutz	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 06.02.2024

Können weitere Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden, wie z.B. genaue Einbaudetails?

Antwort vom 08.02.2024

Mit der Beantwortung der Bieterfrage vom 06.02.2024 wird Ihnen der Detailschnitt 1:10 (705_5_ARC_SA_D_XX_FE_4201_0_v_Plan zur Kalkulation.pdf) in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Frage 2 vom 06.02.2024

Gefordert ist eine Fensterprofiltiefe mit 78 mm.

Ist auch eine Fensterprofiltiefe von 68 mm (Holzstärke) mit einer 2-fach Isolierverglasung zulässig bei Einhaltung von Uw: 1,3?

Antwort vom 08.02.2024

Wenn mit dieser Bautiefe alle Fensterabmessungen hergestellt werden können (Fensterstatik) und der U-Wert $\leq 1,2$ W/m²K, der G-Wert; $g \leq 0,49$ und das Schalldämmmaß von $R_w = 35$ dB (Prüfstandswert) (außer Technikräume) erfüllt werden, kann so angeboten werden.

Frage 3 vom 08.02.2024

Welche Holzart ist in Pos. 02.02.0090 - 110 gewünscht?

Eiche oder Kiefer? Die Beschreibung widerspricht sich.

Antwort vom 09.02.2024

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Die Angabe aus dem Langtext ist richtig: Es ist eine Ausführung in Kiefer anzubieten. Wir bitten Sie, dies Versehen zu entschuldigen.

Frage 4 vom 07.02.2024

Frage zu Pos. 02.02.0010 und folgende:

Sollen die Vergrößerungsprofile (oben 50mm und seitlich 75mm) komplett mit der Aluschale abgedeckt werden oder reicht eine 86mm breite Aluschale und der Rest der Verbreiterung ist nur aus Holz und nicht von der Aluschale abgedeckt?

Antwort vom 12.02.2024

Das Verbreiterungsprofil ist aus Holz und wird nicht von der Aluschale abgedeckt.

Frage 5 vom 07.02.2024

Gibt es eine Detailzeichnung für den Anschluss der Fenster an die Fassade?

Antwort vom 12.02.2024

Die Detailzeichnung wurde Ihnen bereits mit der Auskunftserteilung Stand 08.02.2024 (zu Frage 1 vom 06.02.2024) in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.