

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 069-24 IE	11.06.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Ohrnsweg 52	Tischler Innentüren	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 10.06.2024

Im Leistungsverzeichnis wird auf Seite 23 unter Position 02.01.0380 eine Mobile Trennwand ausgeschrieben.

Der LV-Text lautet auszugsweise:

„Schalldämmung nach DIN EN 20140-03, Trennwand im geschlossen Zustand akustisch wirksam durch entsprechende, geeignete Schallschutzeinlagen in den Einzelelementen“

Weder im Text noch in der Zeichnung wird allerdings ein Schallschutzwert oder eine Schallschutzklasse angegeben, die erreicht werden soll.

Wir bitten hier um Ihre Angabe, welcher Schallschutzwert angeboten werden soll.

Antwort vom 11.06.2024

Für die Trennwand ist ein Schalldämmwert von $R_{w,p} \geq 55$ dB zu berücksichtigen.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet.