

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 126-24 SW	20.09.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Hemmingstedter Weg 140	Tischler Türen und Innenausbau	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 19.09.2024

Im Leistungsverzeichnis sind die Stahlzargen 3-tlg. angefragt!
Ist das richtig? Oder sollen die auch nur 2-tlg. ausgeführt werden!

Antwort vom 20.09.2024

Die Stahlzargen sollen 2-teilig ausgeführt werden.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.