

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 071-24 JS	13.11.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Allermöher Deich 36	GaLa-Bau	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 12.11.2024

Im Langtext wird der Zuordnungswert mit Z0 und DK0 beschrieben (Pos. 01.050.50).
Wir bitten um Aussage welcher Wert richtig ist, da DK0 nicht Z0 entspricht.
Dieses betrifft auch die nachfolgenden Positionen 01.050.60 und 01.050.70.

Antwort vom 13.11.2024

Pos. 01.050.50:

Der Zuordnungswert Z0 ist gemäß Bodengutachten korrekt. Die Angabe der Deponieklasse DK0 entfällt.

Pos. 01.050.60:

Der Zuordnungswert Z0 ist gemäß Bodengutachten korrekt. Die Angabe der Deponieklasse DK0 entfällt.

Pos. 01.050.70:

Der Zuordnungswert Z1.1 ist gemäß Bodengutachten korrekt. Die Angabe der Deponieklasse DK0 entfällt.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.