

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 138-24 CR	20.11.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Rieckhoffstraße 12	Metallbau	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 19.11.2024

Bei den Position 3.50 ist eine Pfosten-Riegel-Fassade aus nicht brennbaren Baustoffen.
 Bitte Materialgüte aufgeben, da nicht eindeutig.
 Die Position 4.50 fehlt der Zusatz nicht brennbar gänzlich.
 Bitte auch hier Materialgüte aufgeben.

Antwort vom 20.11.2024

Die Materialgüte entnehmen Sie bitte dem Vortext des Leistungsverzeichnisses. Unter der Überschrift Werkstoff wird detailliert auf die zu erbringenden Eigenschaften des Werkstoffes eingegangen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass im Leistungsverzeichnis bei allen Türen mit Panikbeschlägen die falsche DIN genannt wird.

Alle Fluchttüren mit Panikbeschlägen müssen gemäß DIN 1125 kalkuliert werden.

Wir bitten um Nachsicht.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.