

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	<b>GMH VOB OV 138-24 CR</b>	<b>26.11.2024</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Rieckhoffstraße 12	Metallbau	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 19.11.2024**

Bei den Position 3.50 ist eine Pfosten-Riegel-Fassade aus nicht brennbaren Baustoffen.  
Bitte Materialgüte aufgeben, da nicht eindeutig.  
Die Position 4.50 fehlt der Zusatz nicht brennbar gänzlich.  
Bitte auch hier Materialgüte aufgeben.

**Antwort vom 20.11.2024**

Die Materialgüte entnehmen Sie bitte dem Vortext des Leistungsverzeichnisses. Unter der Überschrift Werkstoff wird detailliert auf die zu erbringenden Eigenschaften des Werkstoffes eingegangen.

**Wichtiger Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass im Leistungsverzeichnis bei allen Türen mit Panikbeschlägen die falsche DIN genannt wird.

Alle Fluchttüren mit Panikbeschlägen müssen gemäß DIN 1125 kalkuliert werden.

Wir bitten um Nachsicht.

**Frage 2 vom 21.11.2024**

Da es sich bei den RWA-Klappen um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, welches mit einer bauaufsichtlichen Zulassung versehen ist, benötigen wir die Produkt-/Herstellerangabe, um zulassungskonforme Ersatzteile zu kalkulieren.

**Antwort vom 26.11.2024**

Die RWA-Klappen sind Sonderanfertigungen, die den besonderen Anforderungen an Schallschutz Sorge tragen. Uns liegen leider keine Unterlagen vom Bau der Klappen vor.

Zeitgleich mit der Beantwortung der Bieterfrage vom 21.11.2024 stellen wir Ihnen Unterlagen für die technische Ausrüstung der RWA inkl. der verbauten Stellmotoren, sowie einen Dachplan mit Bestandsmaßen als Anlage (Anlagen zu RWA Klappen.zip) zur Verfügung.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.