

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VgV OV 002-24 DK	28.11.2024
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Rieckhoffstraße 12	Bühnentechnik	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 27.11.2024

Frage zur Kabelzuführungen zu Motoren, Lautsprechern etc:

Wer ist für den Kabelzug verantwortlich, der über die jeweiligen 10 m laut den "Cabling Installation" Positionen hinausgeht? Im LV sind keine weiteren Kabel sowie Tragesysteme definiert.

Kann angenommen werden, dass dieser Leistungspunkt im ELT Gewerk angesiedelt ist und nur der Anschluss an Versätze zu berücksichtigen ist?

Antwort vom 28.11.2024

Der Kabelzug vom Endgerät (Motoren/Lautsprechern/etc.) bis zum verplanten Medienversatz erfolgt durch den Bieter. Die Verkabelung der Medienversätze zum Datenverteilterraum 1.OG erfolgt durch den ELT.

Die Verortung/Legende aller Medienversätze finden sie in den Ausschreibungsunterlagen.