

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 009-25 CR	20.12.2024
Maßnahme: Castellonstieg 1-3	Fragen & Antworten für: Lüftung	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 20.12.2024

Für die im Titel 06 beschriebenen GLT-Leistungen, ist es für uns erforderlich zu wissen, um welchen Hersteller/System es sich in diesem Objekt handelt.
Wir bitten um Herstellerangabe.

Antwort vom 20.12.2024

Zurzeit ist im Objekt noch keine GLT vorhanden. Der Hersteller kann also nach den Vorgaben SBH/GMH (GA Baustandards) frei gewählt werden.

Folgende Hersteller sind derzeit validiert:

Eaton Electric GmbH, XC300, XC-303-c32-002

SBC Deutschland GmbH, PCD3, PCD3.M6893

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, PFC 200, 750-8212

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, CX8100, CX-8190 + KL6021

Wir fügen das technische Handbuch Gebäudeautomation mit an, damit Sie die Standards noch einmal gegenprüfen können.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.