

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 013-25 WH	17.01.2025
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Rieckhoffstraße 12	Lüftung	

**Hinweis:**  
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**ACHTUNG: geänderte Termine**  
Einreichfrist neu – 24.01.2025 um 10:00 Uhr  
Bindefrist neu – 25.03.2025

**Frage 1 vom 20.12.2024**

LV-Pos. 07.01.12 Bereitstellung eines Autokranes

Wir benötigen nähere Angaben bzgl. Aufstellfläche des Autokrans und die dazu erforderlichen Genehmigungsmaßnahmen zum Transport der Anlagenbauteile auf die Dachfläche.

Ausleger: 36 m  
 Transporthöhe: 10 m  
 3 x Wärmepumpe mit jeweils:  
 L: 3.330 mm B: 1.100 mm H: 1.510 mm Gewicht: 830 kg  
 RLT-Anlage Saal Abmessungen größtes Bauteil L: 2.678 mm B: 3.234 mm H: 2.528 mm  
 Gewicht: 2.157 kg

Handelt es sich bei der Stellfläche um eine öffentliche oder private Stellfläche (Bürgerhaus)?  
 Wie hoch ist das Gebäude?  
 Wird die RLT-Anlage im Ganzen auf das Dach gehoben?  
 Somit max. Transportgewicht 2.157kg

**Antwort vom 08.01.2025**

Es handelt sich um eine private Stellfläche vom Bürgerhaus. Die max. Höhe über Glaskuppeln beträgt 9,3 m => Hubhöhe ca. 10,0 m. Die Anlage wird in Kuben angeliefert. RLT-Anlage Saal Abmessungen größtes Bauteil L: 2.678 mm B: 3.234 mm H: 2.528 mm Gewicht: 2.157 kg Beim Transportgewicht von 2.157kg handelt es sich um das Gewicht für das größte und schwerste Bauteil.

### **Frage 2 vom 08.01.2025**

Aufgrund der Feiertage und der dadurch begrenzten Kapazitäten bei uns, aber auch bei den Lieferanten, bitten wir um eine Verlängerung der Angebotsfrist um eine Woche (24.01.2025).

### **Antwort vom 10.01.2025**

Die Einreichfrist wird verlängert und endet nunmehr am 24.01.2025 um 10:00 Uhr.  
Die Bindefrist wird entsprechend verlängert und endet am 25.03.2025.

Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.

#### **Hinweis:**

Es wird ein Korrekturzyklus eingeleitet, während dieser Zeit können Sie nicht auf das Verfahren zugreifen. Mit Veröffentlichung der Änderungsbekanntmachung im EU-Amtsblatt wird der Korrekturzyklus abgeschlossen und das Verfahren wieder freigeschaltet.

### **Hinweis vom 13.01.2025**

Die Änderungsbekanntmachung ist im EU-Amtsblatt veröffentlicht, das Verfahren ist wieder freigeschaltet und Sie können darauf zugreifen.

#### **Hinweis:**

Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot eingereicht haben, müssen Sie den Bearbeitungspunkt „Angebot einreichen“ zwingend erneut vollziehen, da Ihr Angebot anderenfalls als nicht eingereicht gilt und somit nicht gewertet werden darf.

Ihre eingegebenen Daten und Preise sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.

### **Frage 3 vom 14.01.2025**

Wir sind in der Bearbeitung Ihrer Anfrage zu Rieckhoff Nr. 12 Lüftung. Bei der Pos. 01.04 wird geschweißtes Rohr ausgeschrieben. Wir fragen an, ob verpresste Rohre mit Victaulic als gleichwertig angeboten werden kann. In Fachkreisen gilt Verpressen inzwischen als gleichwertig oder besser als geschweißte Kaltwasserverrohrung.

### **Antwort vom 17.01.2025**

Ein gepresstes Rohr wird nicht als gleichwertig angesehen, da Verbindungen von ca. 20 Jahren und älter anfangen Undichtigkeiten aufzuweisen. Grund dafür sind Weichmacher, die aus den Dichtungen herausdiffundieren.

#### **Hinweis:**

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.