

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 024-25 WH	15.01.2025
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Castellonstieg 1-3	Metallbau	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 14.01.2025

Zu LV-Titel 04

Das Glas der Innentüren ist teilweise widersprüchlich ausgeschrieben. Innerhalb eines Türelementes sind 2 Glastypeen ausgeschrieben/gefordert. Welche Glastypeen sollen berücksichtigt werden?

Antwort vom 15.01.2025

Bei den Positionen 04.04.13 +14 sind als Verglasungen G8 und G1 ausgeschrieben.

Es handelt sich gem. Ausschreibung jedoch um ein T30/RS Element mit Seitenteil, das eine F30 Verglasung wie in GT9 beschrieben erforderlich macht. Hier ist eine F30-Verglasung anzubieten konform zum Brandschutzelement.

Bei den Positionen 04.04.15-18 sind wie bei den Positionen 04.4-10-12 GT 9 und GT 1 Verglasung ausgeschrieben. Üblicherweise kommt bei RS Elementen eine VSG Verglasung zur Ausführung. Hier ist eine VSG-Verglasung anzubieten. In den beigefügten Zeichnungen sind die Verglasungen mit einem Durchlaufmusterschutz aus Punkten dargestellt. Diese Markierung sind nicht anzubieten.

In den Positionen 04.04.10-12 sind RS-Türen ausgeschrieben.

Üblicherweise werden diese mit 8-10 mm VSG verglast. In der Ausschreibung sind G9 (Contraflam F30) und G1 Isoglas beidseitig VSG ausgeschrieben. Hier ist eine VSG-Verglasung anzubieten.

Frage 2 vom 14.01.2025

Zu LV-Titel 03. bzw. Türen LV-Titel 04

Die Pulverbeschichtung der Fenster bzw. Türen ist sowohl in der Position als auch in der nachstehenden Position, als Zulage ausgeschrieben. Wie soll hiermit umgegangen werden?

Antwort vom 15.01.2025

Die Pulverbeschichtung der Fenster ist in der Position mit einzurechnen und anzubieten.

In der nachstehenden Position ist die Zulage nur für die Pulverbeschichtung auszuwerfen.

Frage 3 vom 14.01.2025

Die Offenhaltungen/Feststellanlagen der Türen sind ebenfalls doppelt ausgeschrieben.
Wie soll hiermit umgegangen werden?

Antwort vom 15.01.2025

Die Offenhaltung der Türen ist in der Position mit einzurechnen und anzubieten. In der nachstehenden Position ist die Zulage nur für die Offenhaltung der Tür auszuwerfen.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.