

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 043-25 AS	26.03.2025
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Rieckhoffstraße 12	Putz	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 24.03.2025

Für eine fachgerechte Kalkulation benötigen wir die Angabe der jeweiligen Untergründe auf denen der Kalkzementputz aufgetragen werden soll.
Sowohl für Neu-Putz als auch im Bereich der abgeschlagenen Fliesenbereichen.

Antwort vom 26.03.2025

Der Untergrund für den neu aufzubringenden Putz besteht vor allem aus Kalksandstein, aber auch im geringeren Maße (Stützen und Träger) aus Beton.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.