

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 057-25 SW	15.04.2025
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Ernst-Bergeest-Weg 54	Baustrom	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 07.04.2025

Ist in Position 01.12 das einmalige Umsetzen der 4 Verteiler mit einzukalkulieren?

Antwort vom 15.04.2025

Nein. es ist eindeutig beschrieben: „Das Umsetzen der Verteiler (ca. 2mal) während der Bauzeit ist mit einzukalkulieren.“

Frage 2 vom 07.04.2025

Welche Verteiler sollen in Position 01.13 umgesetzt werden?

Antwort vom 15.04.2025

Die Verteiler Pos. 01.6, 01.8, 01.10, oder 01.12.

Frage 3 vom 07.04.2025

Was soll genau in Position 01.14 einkalkuliert werden? Welche monatliche Prüfung zu welchen Verteilern genau?

Antwort vom 15.04.2025

Monatliche Prüfung nach DIN VDE 0100-600 der gesamten Baustromanlage die Messprotokolle sind monatlich der Objektüberwachung vorzulegen.

Frage 4 vom 07.04.2025

Wie lange steht die in Position 01.26 ausgeschriebene LED-Baustellenbeleuchtung und der dazugehörige Verteiler in Position 01.34?

Antwort vom 15.04.2025

Siehe Position 01.27;
01.34 versteht sich, als liefern und montieren nicht als Miete.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.