

Ausschreibung

Verfahren: GMH VOB OV 118-25 IE - Ernst-Bergeest-Weg 54 - Zimmerer

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Darf die Position 02.150 auch als HPL-Kompaktplatte angeboten werden? Ich denke das Material ist irrelevant, solange es die gleichen Brandeigenschaften besitzt und zu der Optik der Fassade passt.	Es kann auch eine andere Fassadenplatte angeboten werden. Die Brandeigenschaften, die Eignung für den Außenbereich und die optisch passende Oberfläche zum ausgeschriebenen Thermoholz Pappel Rhombusprofil gem. Position 02.170 ist mit genauer Dekorangabe nachzuweisen.	16.10.2025 07:57:23
2	Wäre für die Position 01.410 auch eine Wetguard in der Ausführung möglich? Oder funktioniert dann der gesamte Dachaufbau in seiner wärmedämmenden Funktion nicht mehr?	Es ist eine Dampfsperre mit einem sd Wert > 280m notwendig. Sofern das Produkt den sd-Wert erfüllt, kann auch eine anderes aufgebaute Dampfsperre angeboten werden.	16.10.2025 07:57:23
3	Ist davon auszugehen, dass der Kran des Rohbauers zur Montage nach Absprache mit genutzt werden kann? Wenn ja, reicht es, eine befähigte Person zu stellen, oder müssen Kran-Fahrerkosten einkalkuliert werden?	Der Kran des Rohbauers kann zur Montage nach Absprache mit genutzt werden. Es reicht, eine befähigte Person zu stellen. Hierfür müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Wenn diese befähigte Person nicht vorhanden ist, müssen 100 € netto/h für Kranfahrerkosten einkalkuliert werden.	24.10.2025 14:37:06