

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung

Verfahren: GMH VOB OV 116-25 AS - Ernst-Bergeest-Weg 54 - Schlosser

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Wir gehen davon aus, dass wir die Ausführungsunterlagen gemäß den Vorgaben vom VOB/C erhalten. Ist diese Annahme korrekt?	Ja. Siehe Allgemeine Vorbemerkungen und BVB	05.11.2025 12:57:32
2	Dürfen wir davon ausgehen, dass die Ausführungsunterlagen vor Erstellung der Leistungsverzeichnisse vom Auftraggeber freigegeben wurde?	Ja.	05.11.2025 12:57:32
3	Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen Ausführungsunterlagen 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt werden. Ist diese Annahme korrekt?	Ja, das ist richtig.	05.11.2025 12:57:32
4	Wir kalkulieren mit konkreten Komponenten und Materialien. Sofern diese von den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen, gehen wir davon aus, dass wir üblicherweise gemäß Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine auf die Ausschreibungsergebnisse fortgeschriebene Ausführungsplanung erhalten. Ist diese Annahme korrekt?	Die Ausführungs- und Detailplanung ist abgeschlossen und entspricht der Ausschreibung. Änderungen auf Grund der Werk- und Montageplanung werden in die entsprechend fortgeschriebene Ausführungsplanung eingearbeitet.	05.11.2025 12:57:32
5	Das Leistungsverzeichnis enthält einige notwendige Leistungen nicht in eigenen Ordnungszahlen. Wir gehen davon aus, dass die Erstellung des LV gemäß den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und ATV DIN 18360/ATV DIN 18335 insbesondere den Abrechnungseinheiten durchgeführt wurde.	Aussage kann nicht zugeordnet werden. Im vorgestellten Hinweistext sind allgemeine Hinweise zur Außentreppe enthalten. In den Positionen sind diese weiter ausgeführt.	05.11.2025 12:57:32
6	Enthält das Leistungsverzeichnis alle Detailangaben (insbesondere zu Verlegearten, Höhen Varianten und besonderen Befestigungen), die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind?	Ja.	05.11.2025 12:57:32
7	Wir dürfen als Bieter keine Mischkalkulationen durchführen. Wir gehen davor aus, dass keine besonderen Leistungen in die Einheitspreise mischkalkuliert werden müssen, die Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. Ist diese Annahme korrekt?	Die Kalkulation ist gemäß den Angaben in den Vergabeunterlagen vorzunehmen.	05.11.2025 12:57:32

8	Wie oft muss der Bauleiter an einem Baustellen-Jour-Fix teilnehmen? Wir gehen davon aus, dass wie üblich die Besprechung nicht länger als 60 Minuten dauert.	Gemäß den besonderen Vertragsbedingungen hat der AN auf Verlangen des AG an Baubesprechungen teilzunehmen. Diese finden regelmäßig wöchentlich statt und dauern in der Regel nicht länger als 60 Minuten. Kurz vor Ausführungsbeginn und während der Ausführung ist die Anwesenheit verpflichtend.	05.11.2025 12:57:32
9	Wir gehen davon aus, dass 14 Tage nach Beauftragung ein mit dem Architekten abgestimmter und realistischer Bauzeitenplan vorgelegt wird und dieser die Vertragszeitraumangaben aus dem Formblatt zur Angebotsaufforderung entspricht. Ist diese Annahme korrekt?	Ja.	05.11.2025 12:57:32
10	Gemäß den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir davon aus, dass unsere Parkmöglichkeiten sowie Baustelleneinrichtung nicht abweichend kalkulieren mussten. Ist diese Annahme korrekt?	Siehe Angaben in den Vergabeunterlagen.	05.11.2025 12:57:32
11	Gemäß VOB/C ist eine kontinuierliche Montage üblich. Müssen wir konkrete Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernisse berücksichtigen?	Ausführung gemäß VOB und den Angaben in den Vergabeunterlagen.	05.11.2025 12:57:32
12	Pos. 24 Holzhandlauf: welcher Ölfarbtönen soll einkalkuliert werden?	Holzhandlauf farblos, transparent geölt.	05.11.2025 12:57:32
13	Wurden die Geländer vor bemessen? Gibt es eine Statik?	Geländer der Außentreppen wurden in der Statik bemessen. Geländer der Innentreppen sind nicht in der Statik bemessen. Diese sind gemäß Position 01.10 in der Werk- und Montageplanung aufzunehmen und zu bemessen. Link zur Statik: https://sbhcloud.hamburg.de/index.php/s/q4MiSSRGBx53jTH	05.11.2025 12:57:32
14	LV 1.160 etc. Stahlblech verzinkt in nur 2 mm Stärke? - kann sich verziehen im Zinkbecken	Vielen Dank für den Hinweis. Bitte in Pos. 01.160 wie in Pos. 01.80 auch 3mm Stahlblech verzinkt berücksichtigen.	05.11.2025 12:57:32
15	Wie müssen die Anpralllasten sein?	Gemäß Statik 0,5 gk (kN/m) für das Geländer, Holmdruck = 1,0 kN/m	05.11.2025 12:57:32