

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung

Verfahren: GMH VOB ÖA 009-26 MH - Ohrnsweg 50 - Flutlicht

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	In den Vorbemerkungen für Flutlichtanlage und Beleuchtung wird die Beleuchtungsklasse III für Tennis nach DIN DIN EN 12193 gefordert. Die Position Nr. 05.0004 fordert jedoch eine mittlere Beleuchtungsstärke von 300 lux. Dies würde der Beleuchtungsklasse II für Tennis nach DIN DIN EN 12193 entsprechen. Welche Beleuchtungsklasse ist anzubieten?	Es ist die Beleuchtungsklasse III für Tennis gemäß Tabelle A.16 der DIN EN 12193:2019 mit einer Blendungsbegrenzung RG von 55 und einer Farbwiedergabe Ra von 60 sowie erhöhten Anforderungen an die horizontale Beleuchtungsstärke Ehor Ave von 300 lx (analog zu Klasse II) einzuhalten. Bei den Werten für die Gleichmäßigkeit (U2hor) sind Abweichungen zulässig.	03.02.2026 08:37:42